

2019/1/30

平成 30 年度  
HP 掲載 優良事業所 推薦書

(公社) 東京都高圧ガス保安協会

1) 許可・届出 事業所名	会員No.21480 東洋水産(株) 大井埠頭冷蔵庫
2) 所在地	大田区
3) 特質すべき 取組み	<p>当該事業所は、昭和 60 年に建てられた冷蔵倉庫で、当初冷媒は R22 だったが、平成 17 年に地球環境保護（オゾン層保護）のため、NH3(ブライン)に変更し、社会貢献している。現在も保安管理が行き届き、地球温暖化防止にも貢献している。</p> <p>冷媒は毒性ガスのアンモニアを使用している為、高圧ガス保安法はもちろん、労働安全衛生法（特化則）も遵守し、漏洩による災害事故防止、安全の確保に取り組んでいる。</p> <p>冷媒の漏えいに対し、常に「0」を目指す保守管理は、他事業所の模範となる事業所である。</p>