

2023/3/

令和4年度
HP掲載 優良事業所 推薦書

(公社) 東京都高圧ガス保安協会

1) 許可・届出 事業所名	会員No.22204 株式会社東京ビッグサイト 東展示棟、会議棟1号施設・2号施設
2) 所在地	江東区
3) 特質すべき 取組み	当事業所は、平成7年に高圧ガスの運転を開始してから、長年に渡り冷暖房の事業に携わり、設備の維持管理では常に高圧ガス保安法及び危害予防規定を遵守し、安全の確保に積極的に取り組んで来られました。また、当協会が実施している冷凍空調保安講習会に毎回参加し係員の方々への技術の高揚を図っています。また設備の検査をされていて一つ感心したことは、安全弁元弁と安全弁の封印は、針金やインシュロックは使わず安全弁元弁のハンドルと安全弁を鎖で巻き南京錠で施錠して有りました。これなら安全弁元弁の開閉も簡単に出来るし、開閉の確認も分かり易いです。 皆さんも他の事でも良い方法が有りましたら是非試してください。